

Oświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych dla zaproponowanych opraw i lamp LED

Oprawy i lampy LED wewnątrz budynku		Oprawy i lampy LED na zewnątrz budynku	
nazwa zaproponowanych opraw LED		nazwa zaproponowanych opraw LED	
zgodność z normą PN-EN 12464-1:2004*		zgodność z normą PN-EN 12464-1:2004*	
regulowany mikrofalowy czujnik ruchu,*		regulowany mikrofalowy czujnik ruchu,*	
regulację czasu świecenia*		regulację czasu świecenia*	
regulację natężenia światła (czujnik zmierzchu)*		regulację natężenia światła (czujnik zmierzchu)*	
funkcję półcienia*			
barwa światła nie wyższa niż 4000K*		Barwa światła powyżej 4000K*	
współczynnik efficacy co najmniej 75 lm/W*		współczynnik efficacy co najmniej 75 lm/W*	
klasa szczelności opraw minimum IP 66 *		klasa szczelności opraw minimum IP 66 *	
moc co najmniej 16 W*		moc co najmniej 10 W*	

*W pustych polach należy wstawić znak „v” jeśli proponowana lampa i oprawa spełnienia dane wymaganie.

Oświadczam, że zaproponowane lampy i oprawy spełniają w/w warunki techniczne:

Podpis osoby upoważnionej

Oferty, które proponują montaż lamp i opraw nie spełniających w/w warunków technicznych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

Inspektor Nadzoru
Jerzy Matela
upr. bud. nr 519/76